

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון). התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954¹ (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1
בתקנה 1 לתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס-2000⁴ (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "שירות אחר" יבוא:

"שרוול" – צינורת צבעונית מחומר פלסטיק המיועדת להלבשה על קצה מוליך לשם זיהוי;

2. תיקון תקנה 7
בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (ג), (ד) ו-(ה) יבוא:

"(ג) בלוח מוחלף יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המוליכים כנדרש בתקנת משנה (ב), ואולם ניתן להמשיך להשתמש בכבל קיים שצבעי הזיהוי של בידוד מוליכיו אינם בהתאם לתקנת משנה (ב), ובלבד שיסומנו בסימוני זיהוי, כגון שרוולים, בצבעים כאמור.

(ד) נוסף כבל חדש ללוח קיים, יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המוליכים כאמור בתקנת משנה (ב).

(ה) נוסף כבל חדש ללוח קיים כאמור בתקנת משנה (ד) או הוחלף לוח בלוח חדש, כאמור בתקנת משנה (ג), יותקן בלוח האמור וכן בלוח הראשי המזין אותו ובכל לוח משנה המוזן ממנו, שלט בנוסח:

"זהירות – הצבע הכחול יכול שמשמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע."

3. תקנה 14 לתקנות העיקריות – בטלה.

ה' בטבת התשס"ב (20 בדצמבר 2001)

(חמ 1234-3)

אביגדור ליברמן
שר התשתיות הלאומיות

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

⁴ ק"ת התש"ס, עמ' 790.