

कार्यस्थल तक पहुंच सहित कोई भी कार्य, जिसके लिए कोई श्रमिक 2 मीटर से अधिक गहराई तक गिर सकता है, जिसमें बाड़ या मानक रेलिंग के बिना कार्य सतह पर किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है। मानव शरीर को कार्य सतह या मार्ग की बाड़ या रेलिंग से 45 डिग्री से अधिक झुकाने की आवश्यकता होती है, जैसा लागू हो: मोबाइल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म, मानव लिफ्ट वाहक या मशीनीकृत मंच से किया जाता है।

कार्य प्रकार के लिए उचित प्रणाली के साथ कार्य करना

फॉल अरेस्ट

गिरने से बचना



रीट्रैक्टेबल पतन निरोध प्रणाली

लेवल और चिह्नकन

- क्या गिरने से बचाने वाला उपकरण वैध है?
- क्या चिह्नकन नियमों के अनुरूप है?
- क्या लेवल पूर्ण एवं सुपाठ्य है?
- क्या पतन निरोधक उपकरण नियमों के अनुरूप है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| वैध | अमान्य |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

काम से पहले परीक्षण

- क्या नियोजित कार्य पतन निरोधक तंत्र के अनुरूप है?
- क्या पतन निरोधक उपकरण की स्थापना पतन सीमा के अनुरूप है?
- क्या लगर बिंदु गिरने को रोकने के लिए वैध है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| वैध | अमान्य |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

कनेक्टर

- क्या कनेक्टर अपने आप बंद और लॉक हो जाता है, और क्या कनेक्टर बरकरार और वैध है?
- क्या कनेक्टर जंग से मुक्त है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

आघात अवशोषक

- क्या कवर कटा या टूटा हुआ नहीं है?
- क्या वापसी तंत्र वैध है?
- क्या यह क्षतिग्रस्त/गिर गया/टूट गया है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

सामग्री


- क्या सिलाई डीली या फटी हुई है?
- क्या अंतिम सीम और कनेक्टर बरकरार है?
- क्या कोई कट/जला/छेद है?
- क्या इसमें अत्यधिक टूट-फूट या रासायनिक क्षति है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

फॉल एरेस्टी केबल के साथ



फॉल एरेस्टी डबल लैनार्ड



फॉल एरेस्टी एकल लैनार्ड



- * खराब/अयोग्य उपकरणों का उपयोग करना निषिद्ध है
- ** निर्माता के निर्देशों के अनुसार जांच करें