



רשומות

קובץ התקנות

14 בדצמבר 2023

10979

ב' בטבת התשפ"ד

עמוד

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (תיקון), התשפ"ד-2023 814

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) (תיקון), התשפ"ד-2023

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק החשמל, התשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 16 בתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז-1987¹ (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 16 –

(1) האמור בה יסומן "א)", ובו, אחרי "או חדר חשמל" יבוא "או בחופה אשר תמוקם בחצר או בגג";

(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(ב) לעניין תקנה זו, "חופה" – מבנה יביל או ארגז או ארון, המקובע ישירות לגוף הגנרטור ומתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא עוטף וסוגר את הגנרטור מכל צדדיו וכיווניו באופן שכאשר הוא סגור הוא אינו מאפשר כניסה לאדם או מגע בחלקים חמים, מסתובבים או מחושמלים של הגנרטור;

(2) אפשר לניידו יחד עם הגנרטור;

(3) אפשר לנעול אותו."

2. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ד) לעניין ערכת גנרטור המותקנת בחופה, כהגדרתה בתקנה 16, המעברים שנדרשים לפי תקנה זו יהיו בין החופה לבין חלקי מבנה או ציוד אחר, והמרווחים שיש לשמור עליהם לפי תקנת משנה (ג) יהיו מסביב לחופה."

כ"ב בכסלו התשפ"ד (5 בדצמבר 2023)
(חמ 5600-3)

ישראל כ"ץ
שר האנרגיה והתשתיות

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשע"ו, עמ' 88.
² ק"ת התשס"ב, עמ' 345; התשמ"ט, עמ' 459.