

מנהל החשמל

י"ח טבת, תש"ס
27 דצמבר, 1999

תאריך הדפסה: 27 דצמבר, 1999

לכבוד
מר מאיר גוטסמן
המוסד לבטיחות ולגיהות
רח' מוא"ה 22, ת.ד. 1122
תל אביב 61010

הנדון: חוק החשמל

בח"י כה למכתבך מיום, 26.7.99 החליטה ועדת הפרושים כדלקמן:

1. לפי תקנה 17 של תקנות לוחות הגישה ללוח שאין בו חלקים חיים נגישים אינה מוגבלת לחשמלאי בלבד.
2. יחד עם זאת - לפי תקנה 33 של תקנות לוחות כל פעולה במתקן החשמל, כולל הפעלת מפסקים, היא באחריות בעל המתקן או במחזיקו.

בכבוד רב,

אינג' ורררר נמירובסקי
מנהל ענייני החשמל

u:\etlanu\w6doc\mz0506.doc